

ダイオキシン類濃度測定結果

2.大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)

事業場 No.	事業場名	所在地	施設 No.	ダイオキシン類(排出ガス)			ダイオキシン類(燃え殻)			ダイオキシン類(ばいじん)			備考	
				試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	処理基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	処理基準		
1	(株)トウチュウ大阪工場	泉大津市臨海町1-47	1	R4.12.19	0.0024	5	-	-	3	R4.12.19	0.0053	3	流動床炉	
2	山本容器(株)堺工場	泉大津市臨海町1-16	2	R5.1.12	0.0058	10	R5.1.12	0.0005		R5.1.12	0.0011			
3	忠岡町クリーンセンター	忠岡町新浜2-5-46	3	R5.2.15	0.061	10	-	-		R5.1.26	1.2 ※			1号炉 (流動床炉) (ばいじんは薬剤処理)
			4	-	-	-	-	-	-	-		令和4年度休止 2号炉		
4	大阪府大阪南下水汚泥広域処理場	忠岡町新浜3-1-4	5	R4.6.6	0.00000043	0.1	R4.11.2	0	3	R4.11.18	0.000022	3	4号焼却炉 (流動床炉)	
				-	-	-	R4.11.4	0.31		-	-			
			6	R4.7.14	0.0000014	0.1	R4.11.2	0		R4.10.12	0			5号焼却炉 (流動床炉)
				-	-	-	R4.11.4	0.0042		-	-			
			7	R4.8.18	0.00000018	0.1	R4.11.4	0		R4.11.18	0			新1号焼却炉 (流動床炉)
				-	-	-	R4.11.4	0.000000054		-	-			

※ セメント固化や薬剤処理等を行った場合、処理基準は適用されません

ダイオキシン類濃度測定結果

3.水質基準適用事業場(廃棄物焼却炉に係る施設を有する事業場)

事業場No.	事業場名	所在地	特定施設の種類	試料採取日	ダイオキシン類(排水)		備考
					測定結果(pg-TEQ/L)	基準	
1	該当なし						

## ダイオキシン類濃度測定結果

## 4.水質基準適用事業場(下水道終末処理場その他)

事業場No.	事業場名	所在地	特定施設の種類	試料採取日	ダイオキシン類(排水)		備考
					測定結果 (pg-TEQ/L)	基準	
1	南大阪湾岸流域下水道 北部水みらいセンター	忠岡町新浜3-1-1	下水道終末処理施設	R4.8.3	0.00013	10	