

ダイオキシン類濃度測定結果

2.大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)

事業場 No.	事業場名	所在地	施設 No.	ダイオキシン類(排出ガス)			ダイオキシン類(燃え殻)			ダイオキシン類(ばいじん)			備考	
				試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	処理基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	処理基準		
1	阪本薬品工業(株)泉北工場	泉大津市臨海町1-20	1	H24.10.29	0.000028	5	H24.9.24	0.00000052	3	H24.9.24	0.00000045	3	流動床炉	
2	(株)トウチュウ大阪工場	泉大津市臨海町1-47	2	H24.12.21	0.000024	5	-	-		H24.12.21	0.00000057			
3	山本容器(株)堺工場	泉大津市臨海町1-16	3	H25.1.10	1.8	10	H25.1.17	0.12		H25.1.17	0.14			
4	忠岡町クリーンセンター	忠岡町新浜2-5-46	4	H25.2.18	0.15	10	-	-		H25.2.18	1.0 ※		3	1号炉 (流動床炉) (ばいじんは薬剤処理)
			5	-	-	10	-	-		-	-			平成24年度休止 2号炉
5	大阪府大阪南下水汚泥広域処理場	忠岡町新浜3-1-4	6	-	-	10	-	-		-	-			平成24年度休止 1系溶融炉
			7	-	-	10	-	-		-	-			平成24年度休止 2系溶融炉
			8	H24.11.2	0.00013	5	H24.11.2	0.0000036		H24.11.2	0.0021			3系溶融炉
			9	H24.7.10	0.0030	0.1	-	-		H24.9.24	0.000056		4系焼却炉 (流動床炉)	
			10	H24.7.11	0.00070	0.1	-	-		H24.9.24	0.0000038		5系焼却炉 (流動床炉)	

※ セメント固化や薬剤処理等を行った場合、処理基準は適用されません

ダイオキシン類濃度測定結果

3.水質基準適用事業場(廃棄物焼却炉に係る施設を有する事業場)

事業場No.	事業場名	所在地	特定施設の種類	試料採取日	ダイオキシン類(排出水)		備考
					測定結果(pg-TEQ/L)	基準	
1	阪本薬品工業(株) 泉北工場	泉大津市臨海町1-20	湿式集じん施設	H24.10.29	0.0016	10	

ダイオキシン類濃度測定結果

4.水質基準適用事業場(下水道終末処理場その他)

事業場No.	事業場名	所在地	特定施設の種類	試料採取日	ダイオキシン類(排水)		備考
					測定結果 (pg-TEQ/L)	基準	
1	南大阪湾岸流域下水道 北部水みらいセンター	忠岡町新浜3-1-1	下水道終末処理施設	H24.8.13	0.0025	10	